

Замовник: Вищий навчальний
заклад Укоопспілки
«Полтавський університет
економіки і торгівлі»

ВИСНОВОК

з обстеження території Вищого навчального закладу
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і
торгівлі» та виконання Ліцензійних умов щодо
безперешкодного доступу до будівель, приміщень
університету осіб з інвалідністю та інших маломобільних
груп населення за адресою: м. Полтава, вул. Ковалю, 3

Виконавець:

Северин О.А. к.т.н.

(підпис)

« » 2021 р.

Зміст

1. Загальні дані
2. Технічна характеристика об'єктів
3. Результати обстеження
4. Висновки
5. Рекомендації
6. Нормативна література

1. Загальні дані

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Ковалю, 3.

Будівля навчального корпусу університету експлуатується з 26.12.1974 року та розташована на земельній ділянці, яка надана в постійне користування рішенням Полтавської міської ради шостого скликання від 26 грудня 2014 р.

2. Технічна характеристика об'єкту

Територія університету благоустроєна. Всі проїзди, майданчики, пішохідні доріжки, тротуари мають тверде покриття. П'ятиповерховий навчальний корпус університету має головний вхід зі сторони вулиці Ковалю, 3 та евакуаційні виходи в сходових клітинах – Л-1, Л-2, Л-3, Л-4.

Рух транспортних засобів на тротуарах і пішохідних доріжках заборонений, крім випадків, коли вони застосовуються для виконання робіт або обслуговування торгівельних та інших організацій, які орендують приміщення в корпусі. На клумбах висаджені квіти, установлені лавки і урни для сміття.

Ширина пішохідних шляхів із зустрічним рухом більше 1,8 м.

Зовнішні сходи дублюються пандусом.

3. Результати обстеження

В результаті обстеження території університету, яке проводилось «10» березня 2021 року встановлено наступне:

1. на основних перехрестях проїздів, що на території університету, відсутні бордюри з метою безперешкодного з'їзду та заїзду інвалідних візків;
2. ухили проїздів та майданчиків відповідають нормативним вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»;

3. на автомобільній стоянці передбачено місце для транспорту осіб з інвалідністю з відповідними позначеннями;

4. з рівня тротуару перед головним входом в навчальний корпус університету в 2020 р. влаштований новий пандус з нормативним ухилом. Раніше встановлений пандус демонтовано.

Будівництво пандусу виконала підрядна організація – ПБКФ «Будавтохім».

Пандус виконаний з металу у відповідності до вимог (фото додається).

Огородження пандусу з обох боків з поручнями на висоті 700 мм та 900 мм у відповідності до вимог. Ширина прохідної зони 1200 мм, довжина – 16200 мм (схема додається).

Ухил пандуса 8% та встановлена кнопка виклику на стіні будівлі при вході в корпус. При натисканні такої кнопки людина у візку отримає необхідну допомогу: до неї вийде черговий, який працює цілодобово на прохідній, допоможе проїхати в будівлю і надасть інформаційну консультацію.

Кнопка виклику установлена на зручній відстані, щоб забезпечити доступ до неї людям на інвалідному візку (на відстані 0,4 м від бокової стіни). Сигнал всередині будівлі, який подається при натисканні на кнопку виклику, звуковий. Затверджений Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в університеті (наказ №44-О від 30.12.2020 р.)

5. дверні пройоми головного входу мають нормативні розміри для можливості проїзду візків осіб з інвалідністю.

6. на шляху пересування інвалідних візків відсутні пороги та інші перешкоди.

4. Висновки

Територія ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, щодо доступності до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп.

5. Рекомендації

5.1. Влаштувати засоби з улаштування орієнтації та інформації, а саме тактильні та візуальні елементи доступності відповідно до ДБН В.2.2.-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

5.2. При реконструкції і проведенні капітального ремонту туалетів в навчальному корпусі та після підготовки проектної документації забезпечити у повному обсязі вимоги доступності, зручності для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення відповідно до вимог нормативних документів. У туалетах загального користування (окремо для чоловіків і жінок) передбачити універсальну кабінку з можливістю заїзду і маневрування в ній осіб з інвалідністю, які пересуваються кріслом колісним.

6. Нормативна література:

1. Національні стандарти України ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану»;
2. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».
3. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187, зі змінами, які внесені Постановою КМ України від 24.03.2021 р. № 365.
4. ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій територій.
5. ДБН В.2.-3:2018 Заклади освіти.